

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка

(наименование органа надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ № 17 / 1 / 1-3

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному специальному (коррекционному) образовательному учреждению  
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная  
(коррекционная) общеобразовательная школа 8 вида г. Кирово-Чепецка Кировской области

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД Кирово-Чепецкого района и города Кирово-

(наименование органа надзорной деятельности)

Чепецка УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области (главного государ-  
ственного инспектора Кирово-Чепецкого района и г. Кирово-Чепецка Кировской области по  
пожарному надзору) Чернышова Н.И. № 17 от 12.02.2015 года, ст.ст. 6.6.1 Федерального закона  
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09.00 до 13.00 час.  
04.03.2015 года, с 10.00 до 11.00 час. 23.03.2015 года проведена плановая, выездная проверка  
Муниципального казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для  
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (кор-  
рекционная) общеобразовательная школа 8 вида г. Кирово-Чепецка Кировской области госу-  
дарственным инспектором Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка Кировской об-  
ласти по пожарному надзору Дерышевым А.С. и государственным инспектором Кирово-  
Чепецкого района и города Кирово-Чепецка Кировской области по пожарному надзору Су-  
словым Павлом Анатольевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МКОУ СКОШ 8 вида Дрягиной Лидией Викторовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 марта 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной без-  
опасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,  
выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вып.)
1	2	3	4	5
1	На дверях следующих помещений: - архива на 2-м этаже; - складе в столовой;	ППР <sup>1</sup> п. 20	18.03.2016	

<sup>1</sup> "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (с изменениями, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2014 г. № 113)

	- вентиляционной камере на первом этаже в помещениях столовой; - бытовое помещение в подвале Отсутствуют обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".			
2	Двери у проемов в противопожарной стене отделяющих помещение архива № 12 по тех. паспорту (имеющего категорию ВЗ по пожарной опасности) от общего коридора не имеют требуемого предела огнестойкости.	ФЗ-123 <sup>2</sup> ст. 37, ст. 87, СП 4 <sup>3</sup> п. 5.6.4, СНИП 21-01-97* п.п. 5.14*, 7.4	18.03.2016	
3	Обозначение на плане эвакуации первого этажа выполнен не по ГОСТ.	ГОСТ Р 12.4.026-2001 <sup>4</sup> п. 5.1 п.п. 5.1.1	18.03.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Кирово-Чепецкого района  
и города Кирово-Чепецка Кировской области  
по пожарному надзору Дерышев А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

23 марта 2015 г.



<sup>2</sup> Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

<sup>3</sup> Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

<sup>4</sup> ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний."

Государственный инспектор Кирово-Чепецкого района  
и города Кирово-Чепецка Кировской области  
по пожарному надзору Суслов П.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

23      марта      2015      г.



Предписание для исполнения получил:

√

(подпись)

Директор МКОУ СКОШ 8 вида Дрягина Лидия Викторовна

(должность, фамилия, инициалы)

23      марта      2015      г.

Вышестоящий орган: Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г. Киров 610035  
тел./факс (8332) 54-69-62 E-mail: firekir@kiroj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77. Приволжский региональный центр МЧС России: 603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6, телефон: 8-800-100-11-20