



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецк
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Кировской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Кирово-Чепецк
(место составления акта)

31 марта 2016 г
(дата составления акта)
16 час. 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 35 ;

По адресу/адресам: г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, 37 : _____
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 28 марта 2016 года № 35 начальника ОНД Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецк УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области (главного государственного инспектора Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка Кировской области по пожарному надзору)

Анисимова А.П. _____
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

Кировского областного государственного общеобразовательного учреждения «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями г. Кирово-Чепецка. ИНН 4312121600, ОГРН 1034313507260 Г

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 10.00 до 11.00 час, и с 15.30 до 16.00 час. 31.03.2016
(дней/часов)

Общая продолжительность проверки: 1 день / 1 час 30 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецк Кировской области УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки: (заполняется при проведении выездной проверки) Директор КО-ГОБУ «ШОВЗ г. К-Чепецка» Дрягина Лидия Викторовна 28.03.2016 в 10.00.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Дерышёв Алексей Сергеевич - государственный инспектор!
Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецк Кировской области по пожарному надзору - дознаватель отделения дознания Отдела надзорной деятельности Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецк УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор КОГОБУ «ШОВЗ г. К-Чепецка» Дрягина Л.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае мероприятий по проверке)

Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Функциональное назначение данных объектов по СНиП 21-01-97* Ф4.1 - школа. Класс

конструктивной пожарной опасности здания СО. Здание школы 3-х этажное, имеется подвал,

изолированный от общих лестничных клеток, стропильную/деревянную/ крышу. Все помещения школы обеспечены эвакуационными выходами, Которые ведут: непосредственно наружу; через лестничную клетку наружу; На лестницу 3-го типа. Отопление водяное, центральное. Электроснабжение ОТ подстанции по III категории Надежности электроснабжения. Электропроводка в здании проложена по негорючему основанию под штукатуркой. В школе имеются ручные фонари - исправны. Горючая среда в здании - твердые горючие материалы: мебель, ткани, деревянные строительные конструкции, электрощитовые и т.п. АПС и СОУЭ в 2006 году монтировала компания «Спецкомплект ВКЛ». Договор на обслуживание АПС заключен с ООО «Регионстройкомплект». Выведен сигнал в пожарную часть. Разработаны графики планово-предупредительного ремонта электрооборудования. Помещения школы оборудованы 6-ю пожарными кранами, проверка на водоотдачу проведена. Здание школы укомплектовано 36 огнетушителями, исправны и перезаряжены. Огнезащитная обработка стропильной/деревянной/крыши проведена фирмой «Факел». Директором школы установлен соответствующий противопожарный режим. Разработаны и вывешены на видных местах планы эвакуации. Всего в школе: работники - 54 человека, учащихся - 218 (28 детей на индивидуальном графике)

Горючая среда в зданиях - твердые горючие материалы: мебель, ткани, деревянные строительные конструкции: двери, окна; электроустановки (электрощиты, электроприборы) под напряжением. Источниками зажигания могут послужить электроустановки, временные огнеопасные (ремонтные) работы и др.

- Выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ предписаний	Характер нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): z
- выявлены факты невыполнения предписаний органа надзора (с указанием реквизитов выданных предписаний): -
- нарушений не выявлено:-выполнено предписание № 17/1/1-3 от 23.03.2015

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых Органами государственного контроля (надзора) ОТСУГСТВУЕТ (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: -

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецк Кировской области по пожарному надзору Дерышев А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


31 марта 2016



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор КОГОбУ «ШОВЗ г. К-Чепецка»

(подпись)

 Л.В. Дрягина

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 31 » марта 2016 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Вышестоящий орган: Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г.Киров 610035'
тел./факс (8332) 54-69-62 E-mail : firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77. Приволжский региональный центр МЧС России: 603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6, телефон: 8-800-100-11-20