

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка
Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Кировской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Кирово-Чепецк
(место составления акта)

23 марта 2015 г.
(дата составления акта)
11 час. 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 17

По адресу/адресам: г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, 37

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 12 февраля 2015 года № 17 начальника ОНД Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области (главного государственного инспектора Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка Кировской области по пожарному надзору) Чернышова Н.И.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

Муниципального казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 8 вида г. Кирово-Чепецка Кировской области. ИНН 4312121600; ОГРН 1034313507260

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 09.00 до 13.00 час. 04.03.2015; с 10.00 до 11.00 час.
23.03.2015

(дней/часов)

Общая продолжительность проверки: 19 дней / 5 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка Кировской области УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки: (заполняется... проведении выездной проверки) Директор МКОУ СКОШ 8 вида Дрягина Лидия Викторовна 12.02.2015 в 14.00

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Дерышев Алексей Сергеевич - государственный инспектор Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка Кировской области по пожарному надзору - дознаватель Отделения дознания Отдела надзорной деятельности Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области; Суслов Павел Анатольевич - государственный инспектор Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка Кировской области по пожарному надзору - главный специалист Отдела надзорной деятельности Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области

(фамилия; имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности Экспертов и/или, наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аудиту, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МКОУ СКОШ 8 вида Дрягина Лидия Викторовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае мероприятий по проверке)

Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Функциональное назначение данных объектов по СНиП 21-01-97* Ф4.1 - школа. Класс конструктивной пожарной опасности здания СО. Здание школы 3-х этажное, имеется подвал, изолированный от общих лестничных клеток, стропильную/деревянную/ крышу. Все помещения школы обеспечены эвакуационными выходами, которые ведут: непосредственно наружу; через лестничную клетку наружу; на лестницу 3-го типа. Отопление водяное, центральное. Электроснабжение от подстанции по III категории надежности электроснабжения. Электропроводка в здании проложена по негорючему основанию под штукатуркой. В школе имеются ручные фонари - исправны. Горючая среда в здании - твердые горючие материалы: мебель, ткани, деревянные строительные конструкции, электрощитовые и т.п. АПС и СОУЭ в 2006 году монтировала компания «Спецкомплект ВКЛ». Договор на обслуживание АПС заключен с ООО «Регионстройкомплект». Выведен сигнал в пожарную часть. Разработаны графики планово-предупредительного ремонта электрооборудования. Помещения школы оборудованы 6-ю пожарными кранами, проверка на водоотдачу проведена. Здание школы укомплектовано 36 огнетушителями, исправными перезаряжены. Огнезащитная обработка стропильной/деревянной/крыши проведена фирмой «Факел». Директором школы установлен соответствующий противопожарный режим. Разработаны и вывешены на видных местах планы эвакуации. Всего в школе: работники - 54 человека, учащихся — 218 (28 детей на индивидуальном графике)

- Выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ предписаний	Характер нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1	На дверях следующих помещений: - архива на 2-м этаже; - складе в столовой; - вентиляционной камере на первом этаже в помещениях столовой; - бытовое помещение в подвале Отсутствуют обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	ППР ¹ п. 20 ;	МКОУ СКОШ 8 вида, директор Дрягина Л.В.
2.	Двери у проемов в противопожарной стене отделяющих помещение архива № 12 по тех. паспорту (имеющего категорию ВЗ по пожарной опасности) от общего коридора, не имеют требуемого предела огнестойкости.	ФЗ-123 ² ст. 37, ст. 87, СП 4 ³ п. 5.6.4, СНиП 21-01-97* п.п. 5.14*, 7.4	МКОУ СКОШ 8 вида, директор Дрягина Л.В.

овгород, Окский съезд, 6, телефон: 8-800-100-11-20

¹ "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (с изменениями, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2014 г. № 113)

² Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

³ Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

№ предписаний	Характер нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
3	Обозначение на плане эвакуации первого этажа выполнено не по ГОСТ.	ГОСТ Р 12.4.026-2001 ⁴ п. 5,1 п.п. 5.1.1	МКОУ СКОШ 8 вида, директор Дрягина Л.В.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -
- выявлены факты невыполнения предписаний органа надзора (с указанием реквизитов выданных предписаний): -
- нарушений не выявлено: -

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание от 23.03.2015 № 17/1/1-3

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка Кировской области по пожарному надзору Дерышев А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

23 марта 2015 г.

Государственный инспектор Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка Кировской области по пожарному надзору Суслов П.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

23 марта 2015 г.



(подпись)
МЛП

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МКОУ СКОШ 8 вида

(подпись)

Л.В. Дрягина

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 23 » марта 2015 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Вышестоящий орган: Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г. Киров 610035 тел./факс (8332) 54-69-62 E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77. Приволжский региональный центр МЧС России: 603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6, телефон: 8-800-100-11-20

⁴ ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения: Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний."