

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка

УНД ПР Главного управления МЧС России по Кировской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Кирово-Чепецк

(место составления акта)

07 февраля 2018

(дата составления акта)

11.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 4

По адресу/адресам: г. Кирово-Чепецк, пр. Мира 37

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 09 января 2018 года № 4 начальника ОНДПР Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области (главного государственного инспектора Кирово-Чепецкого района по пожарному надзору) Анисимова А.П.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

Кировское областное государственное общеобразовательное учреждение «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья города Кирово-Чепецка»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

16.01.2018 г. с 14.00 до 17.00, продолжительность 3 часа,

07.02.2018 г. с 09.00 до 11.00, продолжительность 2 час

Общая продолжительность проверки:

18 дней/5 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка УНД ПР Главного управления МЧС России по Кировской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), подпись, дата, время)

Директор Дрягина Лидия Викторовна 09.01.2018 г. в 10.00 ✓ Дрягина

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Добрых Андрей Анатольевич, государственный

инспектор Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка Кировской области по пожарному надзору – дознаватель отдела надзорной деятельности профилактической работы Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор КОГОБУ «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья города Кирово-Чепецка»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в слу-

чае мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Функциональное назначение объекта Ф 4.1 - Школа

Школа осуществляет образовательную деятельность.

Здание школы 3-х этажное кирпичное, подвал имеется (не эксплуатируется), чердак имеется. Перекрытия железобетонные, крыша деревянная стропильная. Здание 3-ой степени огнестойкости. Общая площадь всех помещений составляет 3987 м² м. кв. В здании имеется две лестничные клетки. Высота здания составляет 9,6 метра.

Класс конструктивной пожарной опасности здания С1. Отопление водяное, центральное. Вентиляция в здании естественная. В столовой вентиляция приточно-вытяжная. Электропитание от подстанции по III категории надежности электроснабжения. Электропроводка в здании проложена по негорючему основанию (по кирпичной кладке) под штукатуркой, часть проводов освещения проложены в пластиковых кабель каналах.

Общее количество работников 55 человек, учащихся 275 человек. Обучение проводится в одну смену. Помещения школы оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа, смонтирована в октябре 2017 года. Обслуживает ООО «Регионстройкомплект». Организационно-распорядительные документы по обеспечению пожарной безопасности представлены. Обучены лица по пожарно-техническому минимуму 25.04.2017 года. Периодичность обучения мерам пожарной безопасности определена. В здании школы имеется 7 пожарных кранов, которые испытаны 22.11.2017 года. Деревянные конструкции крыши обработаны огнезащитным составом, проверка состояния огнезащитной обработки проведено 10.07.2017 года. Замеры сопротивления изоляции электрооборудования проведены в августе 2017 года.

Имеются инструкции о мерах пожарной безопасности для школы, кабинетов физики, химии, мастерских, столовой, для проведения новогодних ёлок, пришкольных лагерей. Проводятся инструктажи с персоналом и техническим персоналом под роспись в журналах. Имеются приказы: "О назначении ответственного за обеспечение пожарной безопасности", "О запрещении курения"; "Об обеспечении пожарной безопасности"; "Об ответственности за обучение мерам пожарной безопасности"; "Об очистке вентсистем"; "Об ответственном за первичные средства пожаротушения". Проведена практическая отработка плана эвакуации в случае возникновения пожара 23.01.2018 года.

Лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения имеется. Расчёт требуемого количества первичных средств пожаротушения /огнетушителей/ проведен. Огнетушители пронумерованы, заведен журнал их учета, паспорта на огнетушители представлены. В школе имеется 28 огнетушителей. В школе разработаны поэтажные планы эвакуации людей в случае возникновения пожара. Пути эвакуации и направления к ним оборудованы знаками эвакуации, которые соответствуют требованиям НПБ. Двери, отделяющие поэтажные коридоры от лестничных клеток, находятся в закрытом положении. Стены коридоров и лестничных клеток окрашены водоэмульсионной краской.


Горючая среда в здании — твердые горючие материалы: мебель, ткани, деревянные строительные конструкции (двери, окна), электроустановки (электрощиты, электроприборы, компьютеры) под напряжением. Источниками зажигания могут послужить электроустановки, временные огнеопасные (ремонтные) работы и курение.


- выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

| № предписаний | Характер нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Лица, допустившие нарушения |
|---------------|---|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | |
| | | | |

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -
- выявлены факты невыполнения предписаний органа надзора (с указанием реквизитов выданных предписаний):
- нарушений не выявлено: -

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: -

Подписи лиц, проводивших проверку:

государственный инспектор Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецк Кировской области по пожарному надзору
Добрых А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

07 февраля 2018 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"07" февраля 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Вышестоящий орган: Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г. Киров 610035
тел./факс (8332) 54-69-62 E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77