

Муниципальное казенное
специальное (коррекционное)
образовательное учреждение
для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья
специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида
г.Кирово-Чепецка Кировской области
613046 г. Кирово-Чепецк
пр. Мира, д.37, тел./факс 8 (83361) 4-37-28
e-mail: korr_chepetsk91@mail.ru

__01.04.2015__ № __127__

Отдел надзорной деятельности
Кирово-Чепецкого района и города
Кирово-Чепецка

Главному государственному
инспектору
Кирово-Чепецкого района
по пожарному надзору
Н.И. ЧЕРНЫШОВУ

Информация по устранению
предписания от 23.03.2015 № 17

Уважаемый Николай Иванович!

В марте 2015г. в МКОУ СКОШ VIII вида г. Кирово-Чепецка проводилась плановая проверка отделом надзорной деятельности Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка Кировской области по пожарному надзору.

Администрацией школы проведена следующая работа по устранению выявленных нарушений:

№ п/п	Вид нарушения	Дата устранения
1	На дверях следующих помещений: ✓ архива на II этаже, ✓ склада в столовой. ✓ вентиляционной камере в столовой. ✓ бытовое помещение в подвале отсутствуют обозначения их категорий по взрыво-пожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с гл.5,7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Расчет категорий проведен, обозначения размещены (фото прилагается)
2	Двери у проемов в противопожарной стене отделяющих помещение архива № 12 по техпаспорту (имеющего категорию В3 по пожарной опасности) от общего коридора не имеют требуемого предела огнестойкости	Установка противопожарной двери предусмотрена «Перечнем ремонтных работ на 2015г.», в следующем виде работ «Выполнение работ по ремонту коридора 2-го этажа». Работы будут выполнены в июне-июле 2015г. (копия «Перечня ремонтных работ на 2015г.» и локальной сметы по ремонту 2-го этажа прилагаются).
3	Обозначения на плане эвакуации первого этажа выполнены не по ГОСТ	Устранено (фото прилагается).

Директор МКОУ СКОШ VIII вида



Л.В. Дрягина