



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка

УНД ПР Главного управления МЧС России по Кировской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Кирово-Чепецк

(место составления акта)

18 декабря 2018 г.

(дата составления акта)

15.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 143

По адресу/адресам: г. Кирово-Чепецк, пр. Мира 37

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 14 декабря 2018 года №
143 заместителя начальника ОНДПР Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка
УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области (главного государственного
инспектора Кирово-Чепецкого района по пожарному надзору)

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

Кировское областное государственное общеобразовательное учреждение «Школа для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья города Кирово-Чепецка»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

18.12.2018 г. с 14.00 до 15.00, продолжительность 1 час,

Общая продолжительность проверки:

1 день/1 час

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка УНД ПР Главного управления МЧС России по Кировской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Директор Дрягина Лидия Викторовна 14.12.2018 г. в 10.00 ✓

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Добрых Андрей Анатольевич, государственный

инспектор Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка Кировской области по пожар-
ному надзору – дознаватель отдела надзорной деятельности профилактической работы Кирово-
Чепецкого района и города Кирово-Чепецка

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования эксперт-
ных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор КОГОВУ «Школа для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья города
Кирово-Чепецка» Дрягина Л.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в слу-
чае мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Функциональное назначение объекта Ф 4.1 – Школа

Школа осуществляет образовательную деятельность.

Здание школы 3-х этажное кирпичное, подвал имеется (не эксплуатируется), чердак имеется. Перекрытия железобетонные, крыша деревянная стропильная. Здание 3-ой степени огнестойкости. Общая площадь всех помещений составляет 3987 м² м. кв. В здании имеется две лестничные клетки. Высота здания составляет 9,6 метра.

Класс конструктивной пожарной опасности здания С1. Отопление водяное, центральное. Вентиляция в здании естественная. В столовой вентиляция приточно-вытяжная. Электропитание от подстанции по III категории надежности электроснабжения. Электропроводка в здании проложена по негорючему основанию (по кирпичной кладке) под штукатуркой, кабели проводов освещения проложены в пластиковых кабель каналах.

Общее количество работников 55 человек, учащихся 275 человек. Обучение проводится в одну смену. Помещения школы оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа, смонтирована в октябре 2017 года. Обслуживает ООО «Регионстройкомплект». Организационно-распорядительные документы по обеспечению пожарной безопасности представлены. Обучены лица по пожарно-техническому минимуму 25.04.2017 года. Периодичность обучения мерам пожарной безопасности определена. В здании школы имеется 7 пожарных кранов, которые испытаны. Деревянные конструкции крыши обработаны огнезащитным составом, проверка состояния огнезащитной обработки проведена. Замеры сопротивления изоляции электрооборудования проведены в августе 2017 года.

Имеются инструкции о мерах пожарной безопасности для школы, кабинетов физики, химии, мастерских, столовой, для проведения новогодних ёлок, пришкольных лагерей. Проводятся инструктажи с персоналом и техническим персоналом под роспись в журналах. Имеются приказы: "О назначении ответственного за обеспечение пожарной безопасности", "О запрещении курения"; "Об обеспечении пожарной безопасности"; "Об ответственности за обучение мерам пожарной безопасности"; "Об очистке вентсистем"; "Об ответственном за первичные средства пожаротушения". Проведена практическая отработка плана эвакуации в случае возникновения пожара 18.12.2018 года.

Лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения имеется. Расчёт требуемого количества первичных средств пожаротушения /огнетушителей/ проведен. Огнетушители пронумерованы, заведен журнал их учета, паспорта на огнетушители представлены. В школе имеется 28 огнетушителей. В школе разработаны поэтажные планы эвакуации людей в случае возникновения пожара. Пути эвакуации и направления к ним оборудованы знаками эвакуации, которые соответствуют требованиям НПБ. Двери, отделяющие поэтажные коридоры от лестничных клеток, находятся в закрытом положении. Стены коридоров и лестничных клеток окрашены водоземлемой краской.

Горючая среда в здании – твердые горючие материалы: мебель, ткани, деревянные строительные конструкции (двери, окна), электроустановки (электрощиты, электроприборы, компьютеры) под напряжением. Источниками зажигания могут послужить электроустановки, временные огнеопасные (ремонтные) работы и курение.

- выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

№ предписаний	Характер нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Лица, допустившие нарушения
---------------	---	--	-----------------------------

1	2	3	4
1			

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -
- выявлены факты невыполнения предписаний органа надзора (с указанием реквизитов выданных предписаний):
- нарушений не выявлено: -

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: -

Подписи лиц, проводивших проверку:

государственный инспектор Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецк Кировской области по пожарному надзору —
Добрых А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

18 декабря 2018 г.

МЛП

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Диренко А.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"18" 12 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Вышестоящий орган: Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г.Киров 610035
тел./факс (8332) 54-69-62 E-mail: firekir@kirpo.j.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77