

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«15» октября 2021 г., 14 час. 00 мин. № 143

(дата и время составления акта)

г. Кирово-Чепецк, ул. Красноармейская, 12

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя главного государственного инспектора Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецк по пожарному надзору Митюкова Марата Нурулловича от 27.09.2021 № 143. Учетный номер КНМ № 43210061000201097448.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Логуновым Александром Юрьевичем, государственным инспектором Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

КОГОВУ «ШОВЗ г.Кирово-Чепецка» ИНН 44312121600, ОГРН 1034313507260

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

613040, Кировская область, город Кирово-Чепецк, ул. Мира, д.37

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждения «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Кирово-Чепецк» (здание школы), высокий риск

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

04 октября 2021 г., 10 час. 00 мин. до 13. час.00 мин.

15 октября 2021 г., 14 час. 00 мин. до 15 час.00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с "___" _____ г., ___ час. ___ мин.

по " " г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня/4 часа

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

04 октября 2021 г., 10 час. 00 мин. до 13. час.00 мин.

по месту проведения выездной проверки

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: 1) протокол осмотра от 04.10.2021

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа, представленные контролируемым лицом

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Функциональное назначение объекта Ф 4.1 – Школа

Школа осуществляет образовательную деятельность.

Здание школы 3-х этажное кирпичное, подвал имеется (не эксплуатируется), чердак имеется. Перекрытия железобетонные, крыша деревянная стропильная. Здание 3-ой степени огнестойкости. Общая площадь всех помещений составляет 3987 м² м. кв. В здании имеется две лестничные клетки. Высота здания составляет 9,6 метра.

Класс конструктивной пожарной опасности здания С1. Отопление водяное, центральное. Вентиляция в здании естественная. В столовой вентиляция приточно-вытяжная. Электроснабжение от подстанции по III категории надежности электроснабжения. Электропроводка в здании проложена по негорючему основанию (по кирпичной кладке) под штукатуркой, часть проводов освещения проложены в пластиковых кабель каналах.

Общее количество работников 59 человек, учащихся 287 человек. Обучение проводится в одну смену. Помещения школы оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа, смонтирована в октябре 2017 года. Обслуживает ООО «Регионстройкомплект». Организационно-распорядительные документы по обеспечению пожарной безопасности представлены. Обучены лица по пожарно-техническому минимуму 20.06.2019 года. Периодичность обучения мерам пожарной безопасности определена. В здании школы имеется 7 пожарных кранов, которые испытаны. Деревянные конструкции крыши обработаны огнезащитным составом, проверка состояния огнезащитной обработки проведено.

Имеются инструкции о мерах пожарной безопасности для школы, кабинетов физики, химии, мастерских, столовой, для проведения новогодних ёлок, пришкольных лагерей. Проводятся инструктажи с персоналом и техническим персоналом под роспись в журналах. Имеются приказы: "О назначении ответственного за обеспечение пожарной безопасности, "О

запрещении курения"; "Об обеспечении пожарной безопасности"; "Об ответственности за обучение мерам пожарной безопасности"; "Об очистке вентсистем"; "Об ответственном за первичные средства пожаротушения". Проведена практическая отработка плана эвакуации в случае возникновения пожара 18.12.2018 года.

Лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения имеется. Расчёт требуемого количества первичных средств пожаротушения /огнетушителей/ проведен. Огнетушители пронумерованы, заведен журнал их учета, паспорта на огнетушители представлены. В школе имеется 28 огнетушителей. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения, срок перезарядки огнетушителей не истек. В школе разработаны поэтажные планы эвакуации людей в случае возникновения пожара. Пути эвакуации и направления к ним оборудованы знаками эвакуации, которые соответствуют требованиям НПБ. Двери, отделяющие поэтажные коридоры от лестничных клеток, находятся в закрытом положении. Стены коридоров и лестничных клеток окрашены водоэмульсионной краской.

Горючая среда в здании – твердые горючие материалы: мебель, ткани, деревянные строительные конструкции (двери, окна), электроустановки (электрощиты, электроприборы, компьютеры) под напряжением. Источниками зажигания могут послужить электроустановки, временные огнеопасные (ремонтные) работы и курение.

Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	№ Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены (с указанием его структурной единицы)
Общее:		
1.	В здании не обеспечена работа эвакуационное освещение, которое находится в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	ФЗ № 123-ФЗ ст. 82, ст. 84, ст. 89, Свод правил 52.13330.2016 ¹ п. 7.1.1, п. 7.6.1, п. 7.6.3, ППР в РФ № 1479 п.23, п. 37.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в Пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра от 04.10.2021г;

Протокол испытания ВПВ на водоотдачу от 30.04.2021г;

Протокол испытания клапанов пожарных кранов на исправность от 30.04.2021г;

Акт испытания ВПВ на работоспособность от 30.04.2021г;

Акт проверки состояния приточно-вытяжной вентиляции в здании от 16.08.2021г;

Протокол №3175-О испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных

конструкций от 03.06.2019г.;

Протокол испытания по контролю качества огнезащитной обработки ткани от 17.07.2017г.;
 , акты испытаний систем противопожарной защиты № 128 от 07.09.2021

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор Кирово-Чепецкого
 района и города Кирово-Чепецк по пожарному
 надзору Логунов А.Ю.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

Логунов Александр Юрьевич, государственный инспектор Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка по пожарному надзору, тел. 8 (3361) 5-10-92, электронный адрес opd43@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Муромова М.В. Руководитель

" 15 " октября 2021 г.



(подпись)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), а также в бумажном виде через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.